

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Фотометрия»
(ООО «НТЦ «Фотометрия»)

127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, стр 1, пом 1, ком 1.

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр «Фотометрия»
(ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия»)

127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, строение 1

тел.: +7 (495) 223-32-85, e-mail: ntc@fotometriya.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ГГ01



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ

ООО «НТЦ «Фотометрия»

подпись

П.В. Старшинов

27 января 2025 г.

дата утверждения и выдачи протокола

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 007-25-св

Наименование образца испытаний:	светильник светодиодный
Тип или модель образца:	SPP-407-120-50K-100
Заводской номер образца:	б/н
Условный номер образца:	24-205
Наименование организации изготовителя*:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Юридический адрес изготовителя*:	Китай, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901
Фактический адрес изготовителя*:	информация не предоставлена
Наименование организации заказчика*:	ООО «Орион»
Юридический адрес заказчика*:	143003, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Фактический адрес заказчика*:	143026, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1, корп. 4
Телефон заказчика*:	+ 7 (495) 739-25-65
Дата получения образца:	24 декабря 2024 г.
Дата проведения испытаний:	24 января 2025 г.
Место проведения испытаний:	ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия», 127521, г. Москва, Анненский проезд, д.3, стр.1
Условия проведения испытаний:	
Температура окружающего воздуха	от плюс 25,60 °С до плюс 26,13 °С;
Относительная влажность воздуха	от 45,2 % до 45,8 %;
Атмосферное давление	от 100,01 кПа до 100,02 кПа;
Напряжение электропитания	229,99 В;
Частота электропитания	49,998 Гц.

* информация предоставлена заказчиком

Результаты испытаний образца приведены в таблице 1 и на рисунках 1 — 3.

Таблица 1

Наименование показателя (характеристика), единицы измерения		Результат испытаний	Метод испытаний
Световой поток, лм		15 443	пп. 6.3.2.1 - 6.3.2.2, Приложение И ГОСТ 34819-2021
Коэффициент пульсации светового потока, %		менее 1,0	п. 6.18.1 ГОСТ 34819-2021
Координаты цветности	x	0,3525	п. 6.14, приложение К ГОСТ 34819-2021
	y	0,3623	
Коррелированная цветовая температура (измеренное значение), К		4775	
Коррелированная цветовая температура (номинальное значение), К		5000	
Общий индекс цветопередачи		80	п. 6.15 ГОСТ 34819-2021
Активная мощность, Вт		103,64	главы 3, 4 ИМ WT310-01R
Переменный ток, мА		471,18	
Коэффициент мощности		0,9564	
Световая отдача, лм/Вт		149,0	п. 6.13 ГОСТ 34819-2021
Имя файла в IES - формате		24-205.ies	п. 6.2.3 ГОСТ 34819-2021

Примечание 1 — Измерение распределения силы света проводилось в фотометрической системе S_y согласно приложению А ГОСТ 34819-2021.

Примечание 2 — Коррелированная цветовая температура, координаты цветности, индекс цветопередачи определены в направлении оптической оси осветительного прибора.




Рисунок 1 – Положение образца на графике цветностей МКО 1931 г.




Рисунок 2 – График КСС образца
в полярных координатах




Рисунок 3 – График КСС образца
в декартовых координатах

Протокол испытаний содержит следующие приложения:

Приложение А А.1 Фотографии образца и его маркировки

Приложение Б Б.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

Б.2 Сокращения, используемые в тексте протокола

Б.3 Информация об ограничении ответственности испытательной лаборатории

А.1 Фотографии образца и его маркировки



Рисунок А.1 – Фотография маркировки образца




Рисунок А.2 – Фотографии образца

Б.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

Таблица Б.1

Наименование	Тип	Заводской номер	Инвентарный номер	Поверка (аттестация, калибровка) до
Установка для измерений силы света и его пространственного распределения ГФУ-23 в составе: двухкоординатный гониометр ДГ-360, фотодатчик (фотометрическая головка) ГФ6-1	ГФУ-23	б/н	0001	05.06.2025
	ДГ-360	б/н	0029	05.06.2025
	ГФ6-1	1109	0098	14.03.2025
Спектрорадиометр	GL Spectis 8.0 GLX 80	20121101	0076	16.01.2026
Измеритель мощности цифровой	WT310	C3RM30004E	0151	22.08.2026
Источник питания переменного тока	APS-9501	GEN852710	0025	18.03.2025
Измеритель параметров микроклимата	Метеоскоп-М	512221	0168	22.03.2025
Прибор комбинированный	еЛайт, исполнение 3 (еЛайт03)	03972-24	0183	25.06.2026
Рулетка измерительная металлическая	P5Y3K	87	0134	03.03.2025
Мультиметр	APPA-505	N88051716	0158	28.03.2025
Прибор комбинированный	еЛайт, исполнение 1 (еЛайт01)	еЛайт-03: 02057-16	0149	17.09.2026
		БОИ-01: 00745-16		
Дальномер лазерный	ADA Cosmo 70	2795	0182	24.07.2025

Б.2 Сокращения, используемые в тексте протокола

б/н – без номера;

КСС – кривая силы света;

КЦТ – коррелированная цветовая температура.

Б.3 Информация об ограничении ответственности испытательной лаборатории

Протокол оформлен в двух идентичных экземплярах: один экземпляр для заказчика и один экземпляр для ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия».

При проведении испытаний не использованы услуги внешних поставщиков услуг, субподрядных организаций в первоначальном или измененном виде.

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу и распространяются только на образец, прошедший испытания. Лаборатория не осуществляет отбора образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов, а также информацию, предоставленную заказчиком.

Частичное или полное воспроизведение содержания протокола любыми способами запрещается без письменного разрешения ООО «НТЦ «Фотометрия».

Инженер-испытатель

испытания провел и оформил протокол


подпись

Е.В. Аносов

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА